

fax 13.10.09



Warszawa 14.10.2009


L.dz. 09/SLY/190

wg rozdzielnika

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W załączeniu przesyłamy notatkę z Rady Technicznej jaka odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 13.10.2009r. w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących projektu rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z poważaniem


DYREKTOR
mgr inż. Sylwester Biajgo

Załączniki:

- 1) Notatka z Rady Technicznej

Otrzymują:

- 1) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
ul. Kruczkowskiego 3,
00-380 Warszawa
- 2) Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczyńska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Notatka z Rady Technicznej
która odbyła się w dniu 13.10.2009r o godz. 10.⁰⁰ w siedzibie Urzędu Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

W radzie uczestniczyli:

- Andrzej Szakuro – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 694 498 827
- Jan Wieczorek – Wydział Planowania i Inwestycji – 694 498 823
- Grzegorz Szmyt – Wydział Komunalny 664 457 639
- Piotr Mięgoć – ZWiK – 605 242 317
- Sylwester Biajgo – SLY PROJEKT – 693 454 997
- Arkadiusz Piątkiewicz – SLY PROJEKT – 604 226 386

1) Na spotkaniu omówiono rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta – projekt przebudowy ul. Gospodarczej oraz skomunikowania terenów usytuowanych po północnej stronie ul. Bohaterów Modlina na odcinku od ul. Chemików do istniejącej przepompowni.

2) Ustalono, że istniejące, dobrze funkcjonujące odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Modlina i Okunin zostaną wykorzystane do odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

3) Uzgodniono, iż projektowane odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzające wody powierzchniowe z pasa drogowego - ul. Bohaterów Modlina oraz Okunin, zostaną włączone do komory na kolektorze deszczowym kd800 usytuowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Nowotęczną. Wody opadowe poprzez separator i istniejącą przepompownię zostaną odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego zarządzanego przez Urząd Miasta.

4) Biuro projektów SLY PROJEKT przedstawi zestawienie powierzchni oraz wyliczoną ilość wód opadowych odprowadzaną do istniejącego kolektora. Materiały te stanowiąc będą podstawę do zawarcia umowy pomiędzy Urzędem Miasta i MZDW dotyczącym partycypowania w kosztach dotyczących opłat za odprowadzenie wód.

5) Biuro projektowe, zgodnie z ustaleniami wystąpi do Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wydanie warunków technicznych dotyczących odprowadzenia wód z pasa DW631 do istniejącego kolektora kd800.

6) Przedstawiciel ZWiK w Nowym Dworze Mazowiecki przedstawił wstępny szkic przebiegu kanalizacji sanitarnej w pasie jezdni DW 631. Poinformował również, że miejsca odprowadzenia ścieków z głównego kolektora muszą zostać uzgodnione przez Urząd Miejski z zarządami spółdzielni mieszkaniowych. Przedstawiciel ZWiK przedstawił również problem istniejącego wodociągu wykonanego z materiału azbesto – cementowego, a ułożonego w jezdni ul. Bohaterów Modlina. Ustalono, iż zasadna jest wymiana wodociągu w celu uniknięcia jego częstych awarii po rozbudowie drogi wojewódzkiej.

7) Ustalono, iż Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wystąpi do MZDW o wydanie zgody i warunków technicznych na wymianę starego kanału wodociągowego oraz budowę kolektora sanitarnego w pasie jezdni DW 631. Urząd Miasta własnym staraniem zleci opracowanie dokumentacji technicznej i uzyska pozwolenie na budowę w/w sieci uzbrojenia podziemnego. Dla potrzeb finansowania prac budowlanych zawarte zostanie z MZDW stosowne porozumienie.

8) Przedstawiciel biura projektów przypomniał, iż w dniu 14.09.2009r. pismem L.dz.09/SLY/154 został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zwrócił się z prośbą

o dołożenie wszelkich starań ze strony Urzędu Miasta o wydanie decyzji w możliwie krótkim terminie z uwagi na terminy realizacji całej dokumentacji.

9) Przedstawiciel Urzędu Miasta poinformował, iż do dnia 16.10.2009r zostanie wysłane pismo (w odpowiedzi na prośbę biura pismem L.dz. 09/SLY/165 z dnia 28.09.2009) do Biura Projektów dotyczące preferowanych lokalizacji przystanków autobusowych na odcinku objętym rozbudową.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

Sylwester Brajgo

02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax 022 478 65 51 NIP 898-177-83-28

DYREKTOR

inż. Sylwester Brajgo