

Wysłano faxem 11.02.2010



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 11.02.2010r.

L.dz.10/SLY/027

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgodnie z SIWZ (stanowiącym integralną część umowy) pkt. 3.1.4 cz. III, przekazujemy Państwu uzyskane przez nasze biuro warunki techniczne przebudowy sieci energetycznej - pismo PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Legionowo L.dz. 12449/09 z dnia 01.02.2010r. (data wpływu 08.02.2010r.).

Po przeanalizowaniu w/w warunków stwierdzamy, iż wymagania Rejonu Energetycznego dotyczące zakresu przebudowy wykraczają poza zakres niezbędnej przebudowy spowodowanej kolizjami z projektowanym układem drogowym drogi wojewódzkiej nr 631. Nasze zastrzeżenia dotyczą następujących spraw:

- w pkt. 1 określono konieczność wymiany kolidujących odcinków linii NN łącznie z wymianą przewodów i przyłączy. Naszym zdaniem w przypadku wykonania przesunięcia pojedynczych, kolidujących słupów pozostawiając je w istniejącej trasie sieci NN nie zachodzi konieczność wymiany przewodów. Z uwagi na fakt iż obecna sieć napowietrzna wykonana jest z przewodów nieizolowanych wymiana przewodów na nowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami izolowane) powodować będzie konieczność przebudowy nie tylko kolidujących słupów ale dodatkowo także słupów sąsiadujących.

- w pkt 2 PGE nakazuje przebudowę linii kablowych SN po nowej bezkolizyjnej trasie ul. Leśnej. Wymóg ten powoduje konieczność dodatkowej, nieuzasadnionej przebudowy pięciu linii energetycznych na długości ok. 400m. Zwracamy uwagę, iż PGE narzuca w tym wa-


runku konieczność przełożenia istniejących linii energetycznych w przyszły, projektowany pas drogowy ul. Leśnej wymuszając tym samym lokalizację w nim urządzeń niezwiązanych z drogą. Wyrażenie zgody przez MZDW na, niewymuszoną bezpośrednio wystąpieniem kolizji, budowę odcinka nowych linii energetycznych skutkowało będzie ponadto rozszerzeniem inwestycji poza zakres obowiązywania ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych a co za tym idzie brakiem możliwości uzyskania decyzji ZRID.

- w pkt 4 - 7 określono ogólne warunki przebudowy takie jak np. ustanawianie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego, będące poza zakresem umowy, na podstawie której realizujemy zamówienie publiczne. Warunki te MZDW powinien wyjaśnić z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. RE Legionowo w celu uniknięcia problemów z uzyskaniem uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy kolidującej infrastruktury.

W związku z powyższym, prosimy o informację, czy MZDW akceptuje warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. RE Legionowo

Z poważaniem

mgr inż. Arkadiusz Piatkiewicz



PROJEKTANT

Załączniki:

- 1) Pismo PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. Z o.o. Rejon Energetyczny Legionowo L.dz. 12449/09 z dnia 01.02.2010r.