



POLECONY

Warszawa, 15 marzec 2010 r.

Stanisław Dmuchański
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Przygotowania Inwestycji

SLY PROJEKT

2010 -03- 19

W P Ł Y N Ę Ł O

GDDKIA O/WA-P2.4CT/4111/79/11-04/25/2010

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Ul. Warszawska 58C lok. 46
02-496 Warszawa

Dotyczy: opracowania stadium projektu budowlanego rozbudowy DK nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z DK nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii.

W odpowiedzi na pismo nr L. dz. 10/SLY/031 z dnia 15-02-2010 r., w sprawie wydania zgody na odprowadzenie wód deszczowych w ilości 50 l/s z fragmentu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 721 (odcinek między ul. Puławską oraz ul. Mleczarską) do kanalizacji deszczowej DK nr 79 w Piasecznie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie uprzejmie informuje, że po rozeznaniu przez Biuro Projektowe ARCADIS (projektujące dla Oddziału ww. przedsięwzięcie), na obecnym zaawansowanym etapie projektowania, nie ma możliwości włączenia wód deszczowych z drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie do projektowanego kanału w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 79.

Z uzyskanych informacji z Biura Projektowego wynika, że odprowadzenie ścieków w ilości 50 l/s przekracza przepustowość zaprojektowanego odcinka kanalizacji w ul. Okulickiego. Podłączenie wymagałoby zwiększenia średnic zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Ponadto zaprojektowana rzędna włączenia do naszej studni 108,03 jest znacznie poniżej rzędnej dna z naszego opracowania Rzd = 109,40. Z uwagi na skrzyżowanie z inną infrastrukturą w rejonie skrzyżowania DK nr 79 z ul. Okulickiego możliwe jest tylko niewielkie obniżenie zaprojektowanej kanalizacji (o ok. 40 cm).

Reasumując, podłączenie odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 do zaprojektowanej przez ARCADIS kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego, odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Puławskiej, wymagałoby zmiany wykonanych opracowań projektowych, w tym pozwolenia wodnoprawnego, rozbudowy DK nr 79.

Wprowadzenie zmian do Naszej dokumentacji spowodowałoby znaczne opóźnienia i tak już napiętego harmonogramu wykonania projektu. Dodatkowo wpłynęłoby na podwyższenie kosztów.

Do wiadomości:

1. ARCADIS Sp. z o.o.
Ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.

Z-CA DYREKTORA (ODDZIAŁU)

mgr inż. Stanisław Dmuchański

2. GDDKiA O/WA Rejon w Ożarowie Mazowieckim
05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 300.
3. P.4 w/m.
4. R.1 w/m.
5. Z.1 w/m.
6. Z.2 w/m.
7. Z.3 w/m.
8. A/a (P.2.4).

Sprawę prowadzi: mgr inż. Celina Tyszko
tel. (022) 323-11-03
ctyszko@warszawa.gddkia.gov.pl