



# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

*www.mzdw.pl*, e-mail *dyrekcja@mzdw.pl*

I-1 / 2220 - 443 / 11 / 631.416.09

Warszawa, dnia 23 marca 2011 r.



2011 -03- 2 8

W P Ł Y N Ę Ł O

**SLY PROJEKT**

ul. Działkowa 18

05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w związku ze zbliżającym się odbiorem ostatecznym przedmiotu umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim, uprzejmie informuje, co następuje.

Informujemy, iż w dniu 18.03.2011 r. do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla omawianego zadania, który otrzymaliście Państwo również do wiadomości.

Zamawiający oczekuje na przekazanie zatwierdzonego przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którego brak uniemożliwia dokonanie odbioru częściowego opracowań przekazanych przez Państwa w dniu 01.03.2011 r. i wyszczególnionych w pkt. 9.2.7. III cz. SIWZ.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy zestawienie uwag do przekazanych w dniu 01.03.2011 r. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, które winny zostać uzupełnione przed dokonaniem odbioru częściowego opracowań wyszczególnionych w pkt. 9.2.7. III cz. SIWZ:

- D.04.04.00 i D.04.04.02 – opracować jako jedną St wg PN-EN 13285 i WT4 2010 dla podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5;
- D-004.05.01 – dla ulepszonego podłoża opracować ST wg PN-En 14227-1 i WT5 2010 z mieszanki związanej cementem dla KR3-4 o uziarnieniu 0/11,2;
- D.04.06.01 – zmienić normy dla kruszyw i wody na PN-EN;
- D.04.07.01 a – podać jeden rodzaj asfaltu 35/50, zmienić wymagania dla kruszyw i mieszanki mineralno-asfaltowej i zapisać wg WT1 Wt2 2010;
- D-05.03.04 – podać normy PN-EN dla kruszyw PN-EN 12620 i dla wody PN-EN 1008;
- D-05.03.05 b – są podane dwa rodzaje mieszanek, czy tak powinno być? Jeżeli nie to podać właściwą mieszankę, wszystkie wymagania dla kruszyw i mieszanki podać wg WT1 i WT2 2010;
- D-05.03.13 – dla kruszyw i SMA podać wymagania wg WT1 i WT2 2010 dla konkretnej mieszanki;
- D.05.03.23 – zmienić wymagania dla kostki brukowej i wpisać wg normy PN-EN 1338, również dla kruszyw i wody podać normy PN-EN;


- D.08.01.01 – dla krawężników wpisać wymagania wg PN-EN 1340, również dla kruszyw i wody podać normy PN-EN;
- D-08.03.01 – dla obrzeży wpisać wymagania wg PN-EN 1340, również dla kruszyw i wody podać normy PN-EN;
- Brak ST na oczyszczanie i skrapianie nawierzchni, wymagania dla emulsji podać wg PN-EN 13808. Uwaga WT3 jest nieaktualne, wymieniona norma posiada załącznik polski.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż termin umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. minął w dniu 30.07.2010 r., a zatem w chwili obecnej Państwa opóźnienie w przekazaniu kompletnego przedmiotu ww. umowy wynosi blisko 8 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający oczekuje na przekazanie przez Państwa szczegółowego zestawienia zawierającego wyjaśnienia do zaistniałego opóźnienia, które będzie podstawą do przeprowadzenia analizy na etapie dokonywania odbioru ostatecznego. Opóźnienie wynikłe z Państwa winy będzie traktowane jako zwłoka i Zamawiający będzie z tego tytułu naliczał stosowne kary umowne, natomiast opóźnienie wynikłe nie z Państwa nie będzie wiązać się z naliczaniem kar umownych.

Do wiadomości:

W5 - Gł. Specjalista ds. Technologicznych  
w/m

W5 - Gł. Specjalista ds. Technologicznych  
  
W5 - Gł. Specjalista ds. Technologicznych

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ismonowicz  
tel.22-244 90 00 wew. 204