

# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

I-1 / 2220 - 1146 / 11 / 637.172.09

Warszawa, dnia 14 czerwca 2011 r.

 **SLY PROJEKT**

2011-06-27

W P Ł Y N Ę Ł O

**SLY PROJEKT**

ul. Działkowa 18

05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w związku z realizacją przez Państwa umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, uprzejmie informuje, co następuje.

W załączeniu przesyłamy Państwu kopie pism otrzymanych z Urzędu Miejskiego z Halinowa:

- pismo znak: WGKI.7040-232/04/10 z dnia 06.05.2011 r. wraz z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Otwock warunkami technicznymi budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Warszawskiej – do wykorzystania w dalszych pracach projektowych;

- pismo znak: RGPP.6724.4.58.2011 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie stwierdzonych niezgodności opracowanej przez Państwa koncepcji programowo-przestrzennej z zapisami miejscowego planu zagospodarowania, a tym samym niezgodności z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej integralną częścią umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. W tym samym piśmie Urząd Miejski w Halinowie podnosi, iż dwa dęby szypułkowe będące pomnikami przyrody znajdują się w strefie uciążliwości projektowanej obwodnicy. Prosimy o ustosunkowanie się do treści ww. pisma.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana mapa do celów projektowych, warunkująca kontynuację przez Państwa prac projektowych zostanie Państwu przekazana najdalej w I połowie lipca br.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie niezwłocznych wyjaśnień Zamawiającemu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Inwestycji  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

  
mgr inż. Mariusz Kozera

Sprawę prowadzi:  
Krzysztof Ismonowicz  
tel.22-244 90 00 wew. 204



WY-1785/7-1/11



# URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax +48 22 7836107

www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów, dnia 06.05.2011 r.

WGKI.7040-232/04/10

1-1  
25.05.2011  
*[Signature]*

P.M.

P. Ki  
25.05.11  
*[Signature]*

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

dotyczy: budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego

Nawiązując do Państwa pisma zn.I-1/2220-512/11/637,172,09 z dn.28 marca 2011r. Urząd Miejski w Halinowie przesyła warunki przyłączeniowe nr 11/R3/06938 z dnia 19-04-2011 r. Natomiast kopię umowy nr 11/R3/06938 z dnia 19-04-2011 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oświetlenie uliczne, ul. Warszawska (dz. nr Okuniew – 1875, 1843/1, 1844/1) w miejscowości Okuniew, Gm. Halinów prześlemy po podpisaniu przez PGE.

Załączniki:  
- warunki przyłączeniowe – 1 egz.

Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

*[Signature]*  
inz Marian Kwiatkowski

Sprawę prowadzi:

Beata Krokowska

Inspektor ds.inwestycji

Mazów Tel.783 60 20 w.142

25.05.2011

Gedr.

Nr. 10598

Podpis

*[Signature]*





PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Otwock  
05-400 Otwock  
ul. Warszawska 27  
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12

Otwock, dn. 19-04-2011r.


Gmina Halinów  
ul. Spółdzielcza 1  
05-074 Halinów  
Nr kontrahenta: M03599

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr 11/R3/06938  
dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa i lokalizacja obiektu przyłączanego: **oświetlenie uliczne, OKUNIEW, ul. WARSZAWSKA, dz. nr Okuniew-1875, 1843/1, 1844/1, gm. HALINÓW.**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: **13-04-2011 r.**, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **stacja transformatorowa.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe przyłącza na słupie linii nn.**
3. Moc przyłączeniowa: **7 kW** – zasilanie podstawowe. (istn. 4,5 kW nr ewid.:8022/049)
4. Rodzaj przyłącza: **napowietrzne.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
  - 5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej **OKUNIEW SERBINÓW [ 1096 ]** do zwiększonego obciążenia: b/z.
  - 5.2. **Wybudowaniu linii oświetlenia ulicznego projektowanego ronda kablem wg. projektu.**
  - 5.3. **Adaptacja WLZ.**
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejąca szafka pomiarowa SON na słupie.**
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **3-fazowy bezpośredni energii czynnej.**
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **rozłącznik bezpiecznikowy 25 A w złączu SON**; zabezpieczenie w złączu pomiarowym: **nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A.**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: .
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\text{tg } \varphi = 0,4$ .
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
  - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
  - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: **Pijanowski Paweł** tel.: **(22) 778-28-35.**
15. Uwagi dodatkowe: **Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczyć do uzgodnienia w R.E. Wszystkie pomiary– w złączu j.w. Opracować projekt zasilania.**




PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Otwock  
Zespół Dokumentacji

p.o. Dyrektor  
**Andrzej Urbaniaś**

Kierownik Zespołu Dokumentacji  
**Mieczysław Tomaszewski**





# URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1  
tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax +48 22 7836107  
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów, dnia 06.06.2011r.

RGPP. 6724.4.58.2011


## Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mazowiecka 14 00 – 048 Warszawa

*Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 17.05.2011r. (data wpływu 20.05.2011r.), znak I-1 / 2220 – 873 / 11 / 637.172.09 dotyczące budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego, w sprawie zweryfikowania załączonego rozwiązania pod kątem zgodności z korytarzem przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i pod kątem wzajemnego wpływu planowanej obwodnicy m. Okuniew na pomniki przyrody – informuję, że:*

1. *Zgodnie z rejestrem pomników przyrody - dwa dęby szypulkowe znajdujące się na dz. nr ewid. 1979 przy ulicy 1-go Maja 31 ( u p. Stefana Jerzaka) w Okuniewie, mogą znajdować się w strefie uciążliwości projektowanej obwodnicy m. Okuniew .*
2. *Po dokonaniu porównania rysunku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego m. Okuniew z załączoną przez Państwa koncepcją projektowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 637 należy przyjąć, że:*
  - *zgodnie z m.p.z.p. korytarz projektowanej obwodnicy stanowi pas o szer. 40 m i przebiega z włączeniem ulicy 1-go Maja i poszerzeniem w stronę ogródków działkowych, natomiast wg. przyslanej koncepcji obwodnica planowana jest równoległa (niezależnie) od istniejącej ulicy 1-go Maja;*
  - *skrzyżowanie drogi KUL (ul. Ogrodowa) i projektowanej obwodnicy wskazane na rysunku planu nie pokrywa się z przedstawionym skrzyżowaniem na rysunku koncepcji programowo-przestrzennej.*

### Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

Z up. Burmistrza  
  
mgr inż. Adam Sekmistrz  
Zastępca Burmistrza

