



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 , fax. (22) 244 90 13

www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

W-5/2220/5 /12/637UK

Warszawa, dnia 03.01.2012r



2012 -01- 0 9

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Dotyczy: Uzgodnienia konstrukcji nawierzchni dla budowy Obwodnicy Okuniewa
w ciągu drogi woj. nr 637 na terenie gminy Halinów.

W odpowiedzi na pismo znak 11/SLY PROJEKT/207 z dnia 23.12.2011r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia** (Uzgodnienie nr UK-637-1/12 z dnia 03.01.2012r) konstrukcję nawierzchni dla budowy Obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Halinów, zgodnie z załączonymi do pisma rysunkami nr 3.1; 3.2; 5.1 i 5.2 oraz uwagami jn:

- wzmocnienie podłoża o grupie nośności G2-G4 wykonać zgodnie z pkt. 5.4 części opisowej Opracowania konstrukcji nawierzchni,
- konstrukcję jezdni w przekroju szlakuowym obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem bez skośnego zakończenia na $\frac{3}{4}$ wysokości opornika,
- w konstrukcji drogi serwisowej zaprojektować dodatkowo warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR1-2,
- dla zjazdu publicznego przyjąć konstrukcję nawierzchni jn:
 - kostka betonowa o grubości 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 20 cm
 - warstwa odsączająca 20 cm
- krawędzie boczne zjazdu indywidualnego i publicznego obramować krawężnikiem betonowym 15x20x100.

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski