

Belsk Duży 09 04 2013 r.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

W odpowiedzi na prośbę o przedłużenia warunków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym ponownie podaje warunki techniczne przebudowy kolizyjnych odcinków sieci drogi wojewódzkiej 728 na terenie gminy Belsk Duży :

Materiałem istniejących przewodów jest PCV 1 Mpa i szcążkowo stal.

Orientacyjna wysokość przykrycia przewodów wynosi 160 – 170 cm. mogą tu być duże wahania.

Generalnie potwierdzamy podane średnice sieci, jednak mogą być czasem niezgodności w tym zakresie.

Uzgadniamy przedstawione projekty pod następującymi warunkami:

1. Przewody wodociągowe oraz kanalizacyjne w pasie dróg utwardzonych należy przebudować poza pas drogi utwardzonej (PCV, 1 Mpa - woda).
2. W przypadku rur osłonowych kończących się pod drogą utwardzenie należy przedłużyć poza pas drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzgodnić projekt w ZGK w Belsku Dużym przed rozpoczęciem zadania.

Po zakończeniu przebudów, zastrzegamy sobie odbiór wszystkich przebudowywanych odcinków.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Belsku Dużym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

Termin ważności warunków 2 lata od daty ich wydania.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Kierownik Zakład

mgr inż. Janusz Ho