



REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY GRÓJEC
 ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
 z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym
 KRS 0002269824
 Sąd Rejonowy w Kielcach
 NIP 7010049230

ul. Mogielska 22
 05-600 Grójec
 Kapitał zakładowy 1 873 031 000 zł

Nazwa znak: 472/2008
 Data: 2008-05-12

Urząd Gminy Belsk Duży
 ul. Jana Koźmiewskiego 4 a
 05 - 622 Belsk Duży

Warunki przyłączenia do sieci nn

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2008-04-30 L.dz. 472/2008 określamy warunki przyłączenia dla:
 oświetlenie uliczne - Belsk Duży

- na moc przyłączeniową 2
- Miejscem przyłączenia będzie linia nn Belsk Duży 1 kW
 - Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
 - Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na słupie nr 1
 - Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem należy wykonać przyłączem:
 - W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci n.n.:
 dobudowa linii YAKXs 4x35 mm od sł nr 1. Zabudować oprawy 20 szt, demontaż odcinka linii oświetleniowej od słupa nr 1 do słupa nr 40 (słupy 39, 40), ist sterowanie
 - Układ pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania)
 ist.bezpośredni.1-fazowy.1-strefowy.w.skrzynce.złączowo-pomiarowej.zabudowanej.na.słupie.słupie.nr.1.....

7. Zabezpieczenia główne typu o prądzie znamionowym16..... A.
 należy zainstalować w:
 złączu pomiarowym

8. Wymagany stopień skompresowania mocy biernej $tg \varphi =$
 9. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych przez urządzenia i instalacje wnioskodawcy:

10. Dostarczenie energii w warunkach odmiennych od standardowych wymaga:

11. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji Belsk Duży 1 "17".....pracuje w układzie T.....NC.....

12. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

13. Prace związane z wykonaniem przyłączenia będą realizowane przez ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. na zasadach określonych w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków

Opracował: *do dn. 31.12.2013*

REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY GRÓJEC
 Kierownik
 Oddziału Urządzeń Sieciowych
Sławomir Betcher

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Grójec
 Wydział Przyłączenia i Rozwoju
Marek Czaplicki
 p.o. Kierownik

Podpis:
 Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec
 Kierownik Techniczny
mgr inż. Marek Czaplicki

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
 w Warszawie
 Wydział Infrastruktury i Środowiska
 Pl. Bankowy 4/5, 00-950 Warszawa